

МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД

Бугарска - Србија - Мађарска

притисак у гасоводу -

75 bar



У Заштитној зони - **100 метара** са сваке стране од осе гасовода

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО

Изградња нових објеката за становање или боравак људи.

У Експлоатационом појасу - **25 метара** са сваке стране од осе гасовода важе следећа правила:

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО:

- Извођење радова и других активности без претходног писменог одобрења оператора транспортног система ("ГАСТРАНС" д.о.о. Нови Сад). Ово укључује, али није ограничено на: постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштење силаже, тешких или лако запаљивих материјала, као и постављање ограда са темељем и сличних објеката.
- Складиштење било каквог материјала (укључујући смеће, отпад, лако запаљиве материје).

Садња дрвећа и другог растиња чије корење досеже дубину већу од 1 метар, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 метара.

ДОЗВОЉЕНО ЈЕ:

- Извођење пољопривредних радова до дубине од 0,5 метара, без потребе за посебним одобрењем.

GASTRANS d.o.o. Novi Sad
ул. Народног Фронта 12
Нови Сад
office@gastrans.rs
www.gastrans.rs

GASTRANS
d.o.o. Novi Sad



Надземни делови, постављени дуж трасе гасовода

Ознака стационаже са таблом упозорења

Табле упозоравају на постојање гасовода и потенцијалне опасности.



Стубић катодне заштите

Ови стубићи са кутијом на врху су део система заштите гасовода од корозије. Строго је забрањено отварање и оштећење.



Ознака оптичких каблова

Ове бетонске ознаке означавају трасу оптичких каблова, који су положени уз гасовод.



Одушне цеви

Постављене су поред укрштања гасовода са путевима и пругама, служе за вентилацију делова гасовода. На њима је постављена табла упозорења.



ПАЖЊА!

Оштећење **било ког елемента** магистралног гасовода може довести до катастрофалних последица, експлозије, пожара и **ПРЕДВИЂА КРИВИЧНУ ОДГОВОРНОСТ!**

