

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ**  
**И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Комисија за јавну набавку ОП-26/2017**  
**Број: XXV-404-4/17-57**  
**Дана: 01. децембра 2017. године**  
**Шифра: ОП-26/2017**  
**Нови Сад**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке **радова на реконструкцији и адаптацији Културне станице број 1, шифра: ОП-26/2017**, шифра: ОП-26/2017, заинтересована лица су затражила додатне информације, те Наручилац овим путем доставља и питања заинтересованих лица и своје одговоре.

**Питање:** „Обзиром да је тип тражених светиљки нама као и нашим добављачима непознат, да ли можемо да знамо о којем произвођачу се ради како би могли да понудимо захтевано?“

**Одговор:** Тип светиљке је Зумтобел или одговарајућа светиљка са истим карактеристикама.

**Питање:** „Тражи се нерђајући челик и позивате се на ДИН 10147 (стандард за хладно цинчање) и ДИН 1461 (стандард за топло цинчање) Ако трасе треба да су Е90 (спомиње се отпорност на пожар), онда не иду поклопци на регале?“

**Одговор:** Због досадашње праксе у пројектовању електроинсталација и евентуалних замерки у оквиру ПП, а у циљу превенције додатно смо заштитили регале поклопцима.

При исходовању ПП сагласности, а све у координацији са надзорним органом, поклопци ће бити уклоњени ако не буду требали да се изведу.

Неопходно је да поклопци остану обухваћени понудама како би се све понуде могле упоредити.

**Питање:** „Да ли можемо да сазнамо дебљину фери бетона у подополагачким радовима - позиција 1.“

**Одговор:** Феробетон се излива на АБ плочу, која је у приземљу објекта 15 цм, док је на галерији и спрату 13 цм.

Комисија стоји на располагању свим заинтересованим лицима уколико су потребне додатне информације или појашњења.

Комисија за јавну набавку ОП-26/2017