

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Број: XXV-404-4/19-89  
Дана: 12. децембра 2019. године  
Шифра: ОП-41/2019  
Нови Сад  
АИ

Додатне информације/појашњења број 1  
у поступку јавне набавке радова –Реконструкција и адаптација објеката у  
Кинеској четврти, шифра: ОП-41/2019

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио  
Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну  
набавку радова –Реконструкција и адаптација објеката у Кинеској четврти,  
шифра: ОП-41/2019, којим су постављена питања, те Наручилац овим путем објављује  
и питања и свој одговор.

Питања: „

ПИТАЊА

р.б.	Предмет ЈН (опис радова)	јед. мере	Кол.
------	--------------------------	--------------	------

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Објекат 11.  
КИНЕСКА ЧЕТВРТ**

III ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4	СВЕТИЉКЕ		
4,1	Испорука и монтажа следећих светиљки:		
	Šinski sistem bele boje, komplet sa odgovarajućim priborom	m	14

**NEOPHODNA JE INFORMACIJA O TAČNIM DIMENZIJAMA  
SISTEMA I OBLIKU. (Dali je sistem pravolinijski, dali ima  
skretanja, dali se sastoji od više posebnih celina? Ovo je  
neophodno da bi se predvidele eventualne krivine, završetci  
sistema, broj i snaga napojnih jedinica itd.)**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Објекат 13.  
КИНЕСКА ЧЕТВРТ**

III	<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>
-----	------------------------------------

4	СВЕТИЉКЕ		
4,1	Испорука и монтажа следећих светиљки:		
S4	Надградна светиљка црне боје, димензија 93x300mm, IP65, IK08, 2xE27, 2x12W <b>слична типу 12105AB/W OneLight или одговарајућа слична</b>	КОМ	5
	<b>OPIS NE ODGOVARA ŠIFRI ARTIKLA. NAVEDENI TIP IMA SLEDEĆE KARAKTERISTIKE: nadgradna svetiljka bele boje; dimenzija: 90mm visina, 95mm prečnik; IP20, 10W, MR16 GU10; IK -nije naveden podatak. Šta treba ponuditi ?</b>		
	Šinski sistem crne boje, komplet sa odgovarajućim priborom	m	35
	<b>NEOPHODNA JE INFORMACIJA O TAČNIM DIMENZIJAMA SISTEMA I OBLIKU. (Dali je sistem pravolinijski, dali ima skretanja, dali se sastoji od više posebnih celina? Ovo je neophodno da bi se predvidele eventualne krivine, završetci sistema, broj i snaga napojnih jedinica itd.)</b>		

“.

**Одговор:** Комисија је проследила питање пројектанту који је одговорио да систем треба да буде праволинијски, са 2 скретања од 90 степени и да се сајлама спусти на пројектовану висину, а све према графичкој документацији која се налази у самом пројекту. Пројектант је за прорачун осветљења користио PHILIPS рефлекторе, што не значи да се морају понудити PHILIPS рефлектори него се могу понудити и одговарајући као и за свако друго посебно наведено добро, а у складу са конкурсном документацијом.

За светиљке са ознаком С4 из предмера за објекат 13, шифра пројектоване светиљке је 67280Е/Б „One light“ шифра која ја наведена у предмеру је погрешна.

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће сваки захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет сваком оправданом захтеву заинтересованог лица.

**Комисија за јавну набавку ОП-41/2019**