

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за јавне набавке



К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
за јавну набавку услуга - израда предмера и предрачуна
неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и
громобранских инсталација

**-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-
(шифра: ЈНМВ-У-23/2017)**

Август, 2017. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15), припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку услуга - израда предмера и предрачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација
-поступак јавне набавке мале вредности-
(шифра: ЈНМВ-У-23/2017)**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	3
3. СПЕЦИФИКАЦИЈА	3
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.....	31
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	34
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА	39
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	40
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА	41
9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	42
10. МОДЕЛ УГОВОРА.....	46
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	48
12. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА	49
13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.....	50

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив Наручиоца: Служба за заједничке послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке: услуге

Резервисана набавка: Не

Лице за контакт: Дејан Марин, e-mail dejan.marin@uprava.novisad.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су услуге израда предмера и предрачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација по објектима наручиоца.

Назив и ознака из општег речника набавке: Израда пројеката и нацрта, процена трошкова – 71242000.

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке је израда предмера и предрачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација по објектима, са стручним решењима.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Опасност од директног додира делова под напоном - две прикључнице непрописно причвршћене
2.	Разводни орман нема таблицу са упозорењем присуство шема, таблица са упозорењем
3.	Рачунарски и енергетски каблови непрописно вођени без адекватне заштите

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ИВО АНДРИЋ“, Бановић Страхиње 20

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - немогућност закључавања РО (неисправна бравица) - опасност од директног додира делова под напоном и присуство неовлашћеним лицима
2.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - РО нема налепницу са упозорењем

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БОШКО БУХА“, Фрушкогорска 8

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - поломљене клемне у RO
2.	Спајање проводника - поломљене клемне у RO

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БРАТСТВО ТЕЛЕП“, Илариона Руварца 18А

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - у чајној кухињи на једној прикључници заштитни контакт је поломљен тако да не испуњавају своју заштитну сврху – није изведена заштита од индиректног додира делова под напоном; Опасност од директног додира делова под напоном: - у малој сали инсталација непрописно завршена; - у малој сали прикључница непрописно причвршћена
2.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - Разводни ормани RO1 и RO2 немају шему, ни таблицу са упозорењем
3.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - разводни ормани RO1 и RO2 немају једнополне шеме и нису обележени струјни кругови

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“, Булевар Јована Дучића 3

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - основа једног осигурача у РТ није комплетирана, - у РТ нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“) Опасност од директног додира делова под напоном: - непрописно завршен кабел изнад разводне табле
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; у РТ нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)

3.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - не постоји једнополна шема RT и није постављена таблица са упозорењем
4.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - не постоји једнополна шема RT и нису обележени струјни кругови
5.	Приступачност и расположивост простора за рад и одржавање – није испуњено RT

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „НАРОДНИ ХЕРОЈИ“ , Мајевичка 26

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - у RO 2 нису комплетиране основе осигурача (2 ком) - опасност од директног додира делова под напоном

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „7. ЈУЛИ“ , Мише Димитријевића 74А

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - недостају поклопци на разводним таблама - у великој сали прикључница непрописно постављена – опасност од директног додира делова под напоном - у тоалету поломљена ОГ прикључница – опасност од директног додира делова под напоном

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДУНАВ“, Београдски кеј 19а

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - опасност од директног додира делова под напоном – прикључница у сали 1 није прописно причвршћена - оштећен заштитни контакт на прикључници у канцеларији број 2 тако да не испуњавају своју заштитну сврху – није изведена заштита од индиректног додира делова под напоном

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДЕТЕЛИНАРА“, Браће Поповић 4

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - нагорела прикључница у санитарном чвору

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „НИКОЛА ТЕСЛА – ТЕЛЕП“, Гери Кароља 5

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - у чајној кухињи, непрописно изведена инсталација бојлера - у чајној кухињи на једној прикључници оштећен контакт за уземљење
2.	Мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у чајној кухињи, непрописно изведена инсталација бојлера
3.	Избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима: - РО приземље нема бравицу
4.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - РО приземље нема таблицу са упозорењима
5.	прикључница у великој сали - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КЛИСА“, Савска 27 – ГРОМОБРАНИ

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Хватаљке: Одговарају захтевима Правилника о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења и СРПС ЕН 62305-3:2011
2.	Сигурност причвршћења проводника и компоненти система и механичка заштита - на ММ 1 и ММ2 недостаје механичка заштита
3.	Ниво корозије: Сви укрсни комади кородирали, прихватни систем кородирао
4.	Опште стање система

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БРАТСТВО ТЕЛЕП, Илариона Руварца 18А – ГРОМОБРАНИ

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Ниво корозије: Сви укрсни комади кородирали, неопходна њихова замена
2.	Опште стање система

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „НИКОЛА ТЕСЛА“, Гери Кароља 5– ГРОМОБРАНИ

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Стање видљивих спојева и веза На местима: - ММ 3 спусни проводник у прекиду: - ММ 4 и ММ-5 спусни проводник није повезан са прихватним системом
2.	Ниво корозије: Сви укрсни комад на ММ-6 кородирао
3.	Опште стање система

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „АДИЦЕ“, Симе Шолаје 2А– ГРОМОБРАНИ

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Испуњеност захтева стандарда СРПС ЕН 62305-3:2011 – недостаје/оштећен земљовод који се налази између ММ-1 и ММ-2
2.	Сигурност причвршћења проводника и компоненти система и механичка заштита: недостаје/оштећен земљовод који се налази између ММ1 и ММ2
3.	Опште стање система

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „7. ЈУЛИ“, Мише Димитријевића 74А - ГРОМОБРАНИ

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Ниво корозије: сви укрсни комади кородирали, прихватни систем кородирао
2.	Опште стање система

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЈУГОВИЋЕВО“, Тараса Шевченка 1

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - опасност од директног додира делова под напоном – оштећена прикључница у сали

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЖИТНИ ТРГ“, Гајева 30

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - поједине прикључнице (стара инсталација) су без заштитног контакта тако да није прописно изведена заштита од индиректног додира делова под напоном, - покидан мост за уземљење на вратима RO
2.	Избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима: - инсталација постављена на плафон који отпада
3.	прикључнице у зиду - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПОДБАРА“, Косовска 41

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Спајање проводника Није дозвољено спајање проводника изолир траком. Користити одговарајуће сабирнице за спајање проводника у разводним таблама
2.	прикључнице у сали - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ“, Омладинског покрета бр. 11

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - у RO се не користе оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“)
2.	Мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона - у RO се не користе оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“) - неадекватан прекидач за укључење и искључење бојлера
3.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор; - у RO се не користе оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“)

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“, Народних хероја 5

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - поједине прикључнице (2 ком. у канцеларији) су без заштитног контакта тако да није прописно изведена заштита од индиректног додира делова под напоном - прикључница у чајној кухињи непрописно причвршена – опасност од електричног удара приликом прикључивања и искључивања потрошача са прикључнице
2.	Присуство шема, таблице са упозорењима или сличних информација: - није постављена једнополна шема и таблица за упозорење
3.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - није постављена једнополна шема и нису обележени струјни кругови
4.	Спајање проводника: - није дозвољено спајање прводника на сабирницама које нису причвршћене у РО/РТ - није дозвољено настављање/спајање проводника изолир траком - проводнике у РО/РТ поставити тако да буде испуњен услов о максималнодозвољеномполупречнику савијања проводника - извршити реконструкцију РО/РТ
5.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „РАДНИЧКИ“, Браће Могин 2

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - инсталација изведена без заштитног уземљења
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - инсталација изведена без заштитног уземљења
3.	распознавање неутралног и заштитног проводника - инсталација изведена без заштитног уземљења
4.	Присуство шема, таблице са упозорењима или сличних информација: - није постављена једнополна шема и таблица за упозорење
5.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - није постављена једнополна шема и нису обележени струјни кругови
6.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава
7.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СЛАНА БАРА“, Ченејска 54

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; Опасност од директног додира делова под напоном: - прикључница у чајној кухињи непрописно изведена (без заштитне маске) - прикључница у канцлеарији председника МЗ непрописно причвршћена

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЛЕДИНЦИ, Змај Јовина 19

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
2.	Избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
3.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - није постављена једнополна шема у ГРО и није постављена талица са упозорењем
4.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - није постављена једнополна шема у ГРО и није постављена талица са упозорењем
5.	ГРО - импедансе петље квара не задовољава
6.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ – НЕМАНОВЦИ“, Пејићеви салаши 33, Ченеј

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
2.	Избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
3.	РО - импедансе петље квара не задовољава
4.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „ЧЕНЕЈ“, Вука Караџића 289, Ченеј

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - немогућност закључавања GRO – опасност од директног додира делова под напоном и приступ неовлашћеним лицима
2.	Распознавање неутралног и заштитног проводника; - у великој сали на трофазној прикључници замењен неутрални заштитни проводник
3.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - разводни ормани немају шему, таблицу са упозорењима
4.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме: - разводни ормани немају шему и нису означени струјни кругови
5.	Недостаци на громобранској инсталацији: ишчупане две потпоре према МС 7 лоша веза са уземљивачем на МРС 2

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ“, Јована Андрејевића 2А

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - део инсталације који се напаја са RO-2 није штићен ZUDS – за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта - непрописно изведена инсталација у RO 2 - прилагодити називне вредности осигурача са пресецима коришћених проводника и потребама потрошача - заштитни контакт прикључнице у канцеларији ОНО је поломљен тако да не испуњава своју заштитну сврху
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - непрописно изведена инсталација у RO2 - прилагодити називне вредности осигурача са пресецима коришћених проводника и потребама потрошача
3.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређеја за надзор: део инсталације који се напаја са RO-2 није штићен ZUDS – за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта - непрописно изведена инсталација у RO 2 - прилагодити називне вредности осигурача са пресецима коришћених проводника и потребама потрошача
4.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - није постављена једнополна шема у RO и није постављена таблица са упозорењем

5.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - није постављена једнополна шема у РО и нису обележени струјни кругови
6.	спајање проводника: - није дозвољено спајање и настављање проводника лустер клемам у РО
7.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА – СТАРИ ЛЕДИНЦИ, Вука Караџића 98

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
2.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређеја за надзор: – за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
3.	На GRO - импедансе петље квара не задовољава
4.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КЛИСА“, Савска 27

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - део инсталације није штићен ЗУДС – кабл додат на улаз склопке (за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта)
2.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређеја за надзор: - део инсталације није штићен ЗУДС – кабл додат на улаз склопке (за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта)
3.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - није постављена једнополна шема у РО и није постављена таблица са упозорењем
4.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - није постављена једнополна шема у РО и нису обележени струјни кругови
5.	спајање проводника: - није дозвољено спајање и настављање проводника изолир траком и лустер клемам у РО
6.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „САВА КОВАЧЕВИЋ“, Саве Ковачевића 15

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор: - у RO недостаје калибарски прстенови за поједине осигураче

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПЕТРОВАРАДИН“, Чајковског 1а, Петроварадин

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - у RT-1 и RT-2 оштећене капе осигурача – опасност од директног додира делова под напоном - у RT-1 нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“) - у RT-2 оштећене основе осигурача – опасност од директног додира делова под напоном - у малој сали (на најмање једној прикључници) заштитни контакти прикључница су искривљени или поломљени тако да не испуњавају своју заштитну сврху
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у RT-1 нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)
3.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређеја за надзор: - у RT-1 нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ОСТРВО“, Народног фронта 71

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - опасност од директног додира делова под напоном – некомплетирана прикључница
2.	спајање проводника: - неправилно спајање проводника

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРИ ГРАД“, Краља Александра 1

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - прикључница лоше причвршћена за зид – опасност од директног додира делова под напоном

2.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - нису постављене једнополне шеме и нису обележени струјни кругови у RO и RT
3.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме: - нису постављене једнополне шеме и нису обележени струјни кругови у RO и RT

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КИСАЧ“, Словачка 10

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта - поједине прикључнице су без заштитног контакта тако да није прописно изведена заштита од индиректног додира делова под напоном
2.	избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за избор: - за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
3.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - није постављена једнополна шема у RO
4.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - није постављена једнополна шема у RO и нису обележени струјни кругови
5.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА – СТЕПАНОВИЋЕВО, Војводе Степе Степановића 112, Степановићево

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта - поједине прикључнице су без заштитног контакта тако да није прописно изведена заштита од индиректног додира делова под напоном
2.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор: – за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта - недостаје калибарски прстен за поједине осигураче
3.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „БЕГЕЧ“, Краља Петра I 31, Бегеч

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта - прикључница без заштитног контакта за уземљење - опасност од директног додира делова под напоном – прикључница без заштитне маске
2.	избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор: - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
3.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне
4.	Недостаци громобранске инсталације: Прихватни систем и одводни водови не одговарају ни најнижем нивоу заштите објекта

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „БУДИСАВА“, Војвођанска 104, Будисава

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта - у GRO нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“) - у GRO недостају основе осигурача – опасност од директног додира делова под напоном - опасност од директног додира делова под напоном – поломљена прикључница у канцеларији 2 и испала прикључница из зида у сали
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона: - у GRO нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)
3.	избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за избор: - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са $I_d=0,5A$ за целу инсталацију објекта
4.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - није постављена једнополна шема у RO
5.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - није постављена једнополна шема у RO и нису обележени струјни кругови
6.	GRO импедансе петље квара не задовољава
7.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „ФУТОГ“, Цара Лазара 42, Футог

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - немогућност закључавања RO – опасност од директног додира делова под напоном и приступ неовлашћеним лицима - у канцеларији 3, заштитни контакт једне прикључнице је поломљен тако да не испуњавају своју заштитину сврху
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона: - комплетирати светиљке – опасност од ширења ватре у случају паљења пригушнице
3.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - није испуњено за RO-1 и RO-2 нисупостављене шеме и опоменске таблице
4.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - није испуњена за RO-1 и RO-2, нису постављене шеме и нису обележени струјни кругови
5.	Недостаци на громобранској инсталацији: лоша веза са прихватним системом на МС 1 и 2

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „БУКОВАЦ“, Карађорђева 76, Буковац

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта - опасност од директног додира делова под напоном – неправилно завршен кабл
2.	избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор - за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
3.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „КАЋ“, Краља Петра I 2

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта - недостаје заштита од директног додира делова под напоном – на NV осигурачима у ГРО

2.	мере заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - ускладити називне вредности осигурача са пресецима коришћених проводника и потребама потрошача (неупарени NV осигурачи)
3.	избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима; - на влажан зид поставити прикључницу у одговарајућој IP заштити
4.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - није постављена једнополна шема у RO
5.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - није постављена једнополна шема у RO и нису обележени струјни кругови
6.	неисправне прикључнице у чајној кухињи и прикључница за бојлер у чајној кухињи (Импедансе петље квара не задовољава)
7.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне На МС спој Cu ужета и Fe-Zn траке од земљовода изведен је без оловног лима на левој и предњој стран објекта Отпорности распростирања код већине уземљивача је већа од прописане вредности Нису уземљене олучне вертикале при земљи Откинута мех. заштита земљовода на МРС-2 Нема података о припадајућем нивоу заштите

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „ВЕТЕРНИК“, Иве Лоле Рибара 1А, Ветерник

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - опасност од директног додира делова под напоном – недостају капе осигурача у РО-2
2.	Недостаци на громобранској инсталацији: лоша веза са прихватним системом на МРС 1

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „КОВИЉ“, Лазе Костића 70

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
2.	избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта

3.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - није постављена једнополна шема у РО
4.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - није постављена једнополна шема у РО и нису обележени струјни кругови
5.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА „РУМЕНКА“, Војвођанска 19

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
2.	избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
3.	Измерене повећане вредности отпорности уземљивача

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА – ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 2

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - непрописно постављенеприкључнице – опасност од директног додира делова под напоном; локација: IV спрат, кафе кухиња - импровизовано расветно тело (сијалично грло Е27 виси на проводницима), локација: IV спрат санитарни чвор - непрописно постављена прикључница – опасност од директног додира делова под напоном, локација: II спрат, ходник - оштећено расветно тело, доступни додиру делови под напоном, локација: II спрат санитарни чвор - оштећен заштитни контакт прикључнице, локација: I спрат, мала сала - опасност од директног додира делова под напоном – недостаје заштита на осигурачима - импровизовано расветно тело (сијалично грло Е27 виси на проводницима), локација: приземље, санитарни чвор - недостаје заштита на осигурачима и недостаје ручица главног прекидача – опасност од директног додира делова под напоном на РО-III локација: сутерен - оштећено расветно тело: локација, сутерен - непрописно постављена прикључница – опасност од директног додира делова под напоном, локација: сутерен, штампарија - непрописно вођени и постављени каблови – опасност од директног додира делова под напоном, локација: сутерен, штампарија

	- недостаје поклопац на разводној кутији – опасност од директног додира делова под напоном, локација: сутерен, штампарија
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - на основу термовизијског снимка 2 уочене су недозвољено високе температуре у РО-III/1. Извршити растерећење струјних кругова и ускладити називне вредности заштитних уређаја са пресецима коришћених проводника. Извршити проверу места спајања елемената и проводника у орману; - оштећена ВС клемна у РО-III/2: локација III спрат
3.	Избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима: - прикључнице не одговарају намени просторије (недовољна ИП заштита) локација III спрат санитарни чворови М+Ж - прикључнице не одговарају намени просторије (недовољна ИП заштита), локација I спрат, санитарни чворови М+Ж - прикључнице не одговарају намени просторије (недовољна ИП заштита), локација приземље, санитарни чворови М+Ж
4.	Присуство шема, таблица са упозорењемима или сличних информација; - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи у РО-IV/В (локација IV спрат, В крило) - не постоји таблица са упозорењем РО-III/А (локација III спрат, А крило) - не постоји таблица са упозорењем РО-III/2 (локација: III спрат) - не постоји шема, и нису означени елементи у РО-II/В (локација: II спрат, В крило) - не постоји таблица са упозорењем у РО-I/2 (локација I спрат) - не постоји шема не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи у РО-Pr/2 и Ro-Pr-3 (локација: приземље) - не постоји таблица са упозорењем у RO-P1 (локација приземље)
5.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи у RO-IV/В (локација: IV спрат, крило Б) - не постоји шема и нису означени елементи у RO-II/В (локација II спрат, В крило) - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи у RO-Pr/2 и RO-Pr/3 (локација приземље)
6.	Вредност испитивања непрекидности заштитног проводника не задовољава на следећим местима: прикључница у канцеларији 83, III спрат прикључница у канцеларији 70В, III спрат прикључница у канцеларији 96, IV спрат
7.	- импедансе петље квара не задовољава прикључница у канцеларији 83, III спрат прикључница у канцеларији 70В, III спрат прикључница у канцеларији 96, IV спрат
8.	На МС 3 и 9 лоша веза са уземљивачем
9.	Није одређен припадајући ниво заштите

ГРАДСКА КУЋА, Трг слободе 1

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	<p>Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке;</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаје паник светилка – опасност од директног додира делова под напоном, локација ходник - недостаје заштита на аутоматским осигурачима – опасност од директног додира делова под напоном, локација ходник - неправилно завршени каблови – опасност од директног додира делова под напоном, локација канцеларија 1 - неправилно изведена ел. инсталација за расвету – опасност од директног додира делова под напоном, локација: телефонска централа - оштећена маска на прикључници – опасност од директног додира делова под напоном, локација: телефонска централа - неправилно изведена ел. инсталација за расвету – опасност од директног додира делова под напоном, локација: остава - недостаје проводник за изједначавање потенцијала на вратима RO-RP2 - импровизована расветна тела – опасност од директног додира делова под напоном: локација: архива - непрописно постављена прикључница – опасност од директног додира делова под напоном, локација: приземље, архива - недостатје заштита на аутоматским осигурачима – опасност од директног додира делова под напоном, локација: RO – архива - неправилно изведена ел. инсталација за расвету – опасност од директног додира делова под напоном, локација: сутерен – централна архива - непрописно постављена прикључница – опасност од директног додира делова под напоном, локација: сутерен, архива - непрописно вођени и настављани каблови, импровизована расветна тела, опасност од директног додира делова под напоном, локација: сутерен - недостаје заштита на аутоматским осигурачима – опасност од директног додира делова под напоном, локација: RO – подрум - немогућност закључавања RO-подрум (неисправна бравица) – опасност од директног додира делова под напоном и приступ неовлашћеним лицима, - импровизована расветна тела – опасност од директног додира делова под напоном, локација: сутерен, ходник - недостаје заштита на осигурачима, осигурачи и основе осигурача нису комплетиране – опасност од директног додира делова под напоном и недостаје проводник за изједначавање потенцијала на вратима, локација: RO – без ознаке II спрат, сала - недостаје маска на инсталацијоном прекидачу за расвету, локација: II спрат просторија 6 - непрописно постављена кутија за прекидаче, локација II спрат просторија 7 - непрописно постављена кутија за прикључнице, локација II спрат, просторија 16
2.	<p>Присуство шема, таблица са упозорењемима или сличних информација;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи у RO-архива - не постоји таблица са упозорењем RO -подрум - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени

	<p>елементи RO – без ознаке – сутерен</p> <ul style="list-style-type: none"> - не постоји таблица са упозорењем RO -4 - не постоји шема не постоји таблица са упозорењем RO -1 - не постоји таблица са упозорењем RO -2 - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи RO – без ознаке II спрат, сала - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи RO – расвета II спрат, сала - не постоји таблица са упозорењем RO -таван - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи RO – 3, II спрат, сала - не постоји таблица са упозорењем RO - UPS III спрат - не постоји таблица са упозорењем RO-1 I спрат - не постоји шема, не постоји таблица са упозорењем и нису означени елементи RO – без ознаке I спрат, код свечане салаеа - не постоји таблица са упозорењем RO – без ознаке I спрат
3.	<p>Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме;</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставити једнополне шеме и обележити струјне кругове за све РО
4.	<p>Спајање проводника:</p> <ul style="list-style-type: none"> - није дозвољено настављање напојног кабла изолир траком у разводним орманима (РО-ПРИЗЕМЉЕ – десно) - није дозвољено настављање каблова лустер клемма у разводним орманима, РО-архива, приземље – вешерај, сутерен - недостају сабирнице за спајање нултих и проводника зауземљење - није дозвољено настављање проводника изолир траком
5.	<p>Пристапачност и расположивост простора за рад и одржавање</p> <ul style="list-style-type: none"> - није испуњено за GRO – преко врата ормана постављен рукохвата за степениште - није испуњено за RO – шалтер сала
6.	RO у шалтер сали - импедансе петље квара не задовољава
7.	прикључнице у шалтер сали - импедансе петље квара не задовољава

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ – АРХИВА, Краља Александра 14

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	<p>Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке;</p> <p>Опасност од директног додира делова под напоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инсталација непрописно изведена /каблове завршити у кутији или их завршити потрошачима - правилно извести инсталацију светиљки и извршити њихово комплетирање; - прикључница непрописно изведена из RO - прикључница непрописно причвршћена
2.	<p>мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона;</p> <ul style="list-style-type: none"> - светиљка пала на архивски материјал; <p>све светиљке су без дифузора и на непрописном растојању од архивског материјала</p>
3.	<p>Избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - све светиљке су без дифузора

4.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - RO нема таблицу са упозорењем
5.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - RO нема таблицу са упозорењима и нису обележени струјни кругови
6.	Приступачност и расположивост простора за рад и одржавање

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, Димитрија Туцовића 3

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; Опасност од директног додира делова под напоном: - у канцеларијама број 2 и 14 прикључнице непрописно причвршћене - у канцеларији број 14, неисправно кућиште продужног кабла - поломљено
2.	Мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у канцеларији број 14 неисправно кућиште продуженог кабела - поломљено
3.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - RO Поткровље, RO 1, RO 2 и RO 3 немају шему
4.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме; - RO Поткровље, RO 1, RO 2 и RO 3 немају шему и нису обележена струјна кола
5.	Вредност испитивања непрекидности заштитног проводника не задовољава на следећим местима: прикључница у канцеларији 2а канцеларија секретара начелника
6.	- импедансе петље квара не задовољава прикључница у канцеларији 2а
7.	Недостаци на громобранској инсталацији: На МРС 6 није увезан земљовод Уземљивачка трака између МС 5 и 6 положена импровизовано по земљи Антиена није у зони заштите громобрана

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ – РАДНИЧКА 2

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; Опасност од индиректног додира делова под напоном: - поједине прикључнице су без заштитног контакта тако да није прописно изведена заштита од индиректног додира делова под напоном - кућиште GRO није уземљено

	<ul style="list-style-type: none"> - кућиште RO 3 није уземљено - кућиште RO 5 није уземљено <p>Опасност од директног додира делова под напоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на RO 6 нема заштите на осигурачима - у канцеларији број 6 прикључница непрописно причвршћена - у чајној кухињи прикључница непрописно причвршћена - у просторији телефонске централе прикључница није прописно учвршћена
2.	<p>мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона;</p> <ul style="list-style-type: none"> - у канцеларији број 19, прикључница нагорела
3.	<p>Избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у санитарном чвору, прикључница за бојлер није прописно заштићена (није одговарајућа IP заштите) - у канцеларији број 14 светиљка монтирана на влажан зид
4.	<p>Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRO нема шему и таблицу са упозорењима - RO 1 нема шему и таблицу са упозорењима - RO 3 нема шему - RO 4 нема шему - RO 5 немашему
5.	<p>Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRO нема шему и нису означени струјни кругови; - RO 1 нема шему и нису означени струјни кругови; - RO 3 нема шему и нису означени струјни кругови; - RO 4 нема шему и нису означени струјни кругови; - RO 5 нема шему и нису означени струјни кругови;
6.	<p>Спајање проводника:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрописно настављање проводника у RO
7.	<p>Поједине прикључнице у канцеларијама број: 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45 и прикључнице у и испред писарнице - импедансе петље квара не задовољава</p>
8.	<p>Поједине прикључнице у канцеларијама број: 48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,66 и прикључнице у и испред писарнице - импедансе петље квара не задовољава</p>
9.	<p>Недостаци на громобранској инсталацији: на уличном објекту нема громобранске инсталације лоша веза са прихватним системом на МРС бр. 1,6 и 11 на дворишном делу објекта бр. 2 Покидан спуст према МРС-2 на објекту бр. 2</p>

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНО – ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, Сремска 9

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	<p>Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме;</p> <ul style="list-style-type: none"> - RO-1 и RO-2 немају једнополне шеме и нису обележени струјни кругови
2.	<p>Громобран није изведен у складу са прописима</p>

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – ГАРАЖА, Сутјеска 2

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; Опасност од директног додира делова под напоном – прикључница непрописно изведена
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - RO се не може приступити јер је смештен у другој, закључаној просторији
3.	Присуство шема, таблица са упозорењемима или сличних информација; - RO се не може приступити јер је смештен у другој, закључаној просторији
4.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - RO се не може приступити јер је смештен у другој, закључаној просторији
5.	Приступачност и расположивост простора за рад и одржавање - RO се не може приступити јер је смештен у другој, закључаној просторији

МАТИЧАРСКО ЗДАЊЕ, Трг младенаца 7

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; Опасност од директног додира делова под напоном: - у канцеларијама 8. и 9. прикључнице непрописно причвршћене - у сали за венчања, прикључница непрописно причвршћена - у GRO НВ осигурачи без адекватне заштите
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у RO портирница нису коришћени оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“) - у RO Л17 нагорела жица на главном прекидачу
3.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор; - у RO портирница нису коришћени оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“);
4.	Избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима: - у просторији бирачких спискова две прикључнице и разводна кутија су у влажном зиду
5.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - RO 1 нема шему ни опоменску налепницу
6.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме: - RO 1 нема шему и нису обележени струјни кругови

7.	Вредност испитивања непрекидности заштитног проводника не задовољава на следећим местима: две прикључнице у сали за венчање
8.	- импедансе петље квара не задовољава прикључнице у сали за венчање
9.	Недостаци на громобранској инсталацији: Покидана мрежа прихватних водова Спојни елементи на МС, Си уже / Fe-Zn изведени без оловног лима Није одређен припадјаући ниво заштите

СИНАГОГА, Јеврејска 9

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; Опасност од директног додира делова под напоном: - у простору галерије прикључница непрописно причвршћена - у простору гардеробе инсталација непрописно изведена
2.	Недостаци на громобранској инсталацији: изведен је само један спуст са хваталке – уређаја за рано стартовање, тако да се не може сматрати поузданом заштитом за цео објекат. Контрола споја на хваталци није могућа Отпорност распрострањања уземљивача на МРС-1 је већа од прописане

СКЛОНИШТЕ – АРХИВА, Браће Поповић 4

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - у РО нису коришћени оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“);
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у РО нису коришћени оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“);
3.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор; - у РО нису коришћени оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“);

СКЛОНИШТЕ – АРХИВА, Браће Поповић 8

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке;

	- у RO осигурачи преспојени; - Немогућност закључавања RO (неисправна бравица) – опасност од директног додира делова под напоном и приступ неовлашћеним лицима
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у RO осигурачи преспојени
3.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор; - у RO осигурачи преспојени
4.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - RO нема таблицу са упозорењима
5.	Вредност испитивања непрекидности заштитног проводника не задовољава на следећим местима: заштитни контакт прикључнице код стола
6.	- импедансе петље квара не задовољава прикључница код стола

СКЛОНИШТЕ – АРХИВА, Теодора Јовановића Тозе 17

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - у RO 1 нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“) - у RO 1 недостају капа осигурача – опасност од директног додира делова под напоном
2.	Мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у RO 1 нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)
3.	Избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор; - у RO 1 нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)

БИБЛИОТЕКА, Војводе Путника 1

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација; - у RO нема шему и таблицу са упозорењем
2.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - RO нема шему и нису обележена струјна кола

КЛУБ ОДБОРНИКА, Змај Јовина 3

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; Опасност од директног додира делова под напоном – прикључница непрописно причвршћена - комплетирати светиљку - није прописно изведена заштита од индиректног додира делова под напоном – прикључнице без заштитног контакта
2.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - РО нема шему
3.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме; - РО нема шему и нису обележени струјни кругови

АРХИВА, Ђуре Јакшића 1А

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“); - у РО није изведена заштита од директног додира делова под напоном – комплетирати постоља осигурача и поставити заштиту; - затворити непопуњена места у РТ; - недостају две капе осигурача
2.	Мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)
3.	Избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор; - нису коришћени оригинални уметци топљивих осигурача („лицновани осигурачи“)
4.	прикључница импедансе петље квара не задовољава

КОЛ ЦЕНТАР ПОРЕСКА – БУЏЕТСКА, Булевар Михајла Пупина 3-5

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - један део инсталације изведен без заштитног проводника- двожишно напајање прикључница (извршено нуловање у прикључницама)

	- опасност од директног додира делова под напоном – прикључница непрописно причвршћена у канцеларији 404
2.	Избор опреме и мера заштите према спољашњим утицајима: - у санитарном чвору на IV спрату прикључница из које се напаја бојлер није у одговарајућој IP заштити
3.	Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - на врата RO нису постављене опменске налепнице - није постављена једнополна шема у RO-портир
4.	Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме: - није постављена једнополна шема у RO – портир и нису обележени струјни кругови
5.	Недостаци на громобранској инсталацији: Нема одговарајући прихватни систем пошто је демонтиран радиоактивни извор јон. зрачења

СКЛОНИШТЕ, АРХИВА, Сељачких буна 33

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за TT систем напајања обавезна је употреба ZUDS-а са Id=0,5A за целу инсталацију објекта - немогућност закључавања RO-I (недостаје бравица) – опасност од директног додира делова под напоном и приступ неовлашћеним лицима
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у RO нису коришћени оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“)
3.	Избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор; - за TT систем напајања обавезна је употреба ZUDS-а са Id=0,5A за целу инсталацију објекта - RO нису коришћени оригинални уметци топлјивих осигурача („лицновани осигурачи“)
4.	RO - импедансе петље квара не задовољава
5.	На прикључницама - импедансе петље квара не задовољава

СКЛОНИШТЕ, АРХИВА, Каће Дејановић 32

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за TT систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5A за целу инсталацију објекта
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника

	према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - у RO недостају калибарски прстенови за поједине осигураче
3.	Избор и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор; - у RO недостају калибарски прстенови за поједине осигураче - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
4.	RO - импедансе петље квара не задовољава
5.	На прикључницима - импедансе петље квара не задовољава

СКЛОНИШТЕ, АРХИВА, Јована Дучића 17

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона; - не постоји могућност искључења електричне енергије у случају појаве пожара

ОПШТИНА ПЕТРОВАРАДИН, Патријарха Рајачића 2, Петроварадин

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
2.	избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор: - за ТТ систем напајања обавезна је употреба ЗУДС-а са Id=0,5А за целу инсталацију објекта
3.	присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација: - није испуњено за RO
4.	распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезалки и друге опреме: - није постављена шема у RO и нису обележена струјна кула
5.	Измерене вредности отпорности уземљивача нису валидне

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ, Краља Александра 14

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Заштита од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке; - непрописно изведена инсталација разводног ормана (није дозвољено настављање или спајање више проводника у RO помоћу изолир траке) - оштећена/поломљена прикључница – опасност од директног додира делова под напоном
2.	мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона:

	- комплетирати светиљке – опасност од ширења ватре у случају паљења пригушнице
3.	распознавање неутралног и заштитног проводника: - није испуњено за RO
4.	спајање проводника:- непрописно изведена инсталација разводног орман (није дозвољено настављање или спајање више проводника у RO помоћу изолир траке)

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, Железничка 28

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	На прикључницама у чајној кухињи - импедансе петље квара не задовољава

ПИСАРАНИЦА, Народног фронта 53

Ред.бр.	НЕПРАВИЛНОСТ
1.	Недостаци на громобранској инсталацији: Лоша веза са уземљивачем на МС-1,2,3,4,8,9 на објекту бр. 1 и бр. 2 на објекту бр. 2 На МС 6 недоступан мерни спој-спуст пролази кроз дограђени део објекта Нису уземљене све олучне вертикале

НАПОМЕНА:

Понуђач може, пре давања понуде, да изврши увид у стање у свим наведеним објектима како би у потпуности био упознат са свим елементима неопходним за давање понуде. Обилазак се може извршити сваким радним даном у периоду од 09⁰⁰-15⁰⁰ часова, с' тим што се мора најавити најмање један дан раније. Најава се може извршити путем mail-a: dejan.marin@uprava.novisad.rs. Обилазак објеката понуђач врши сопственим превозом.

Извештај о контролисању електричних инсталација за сваку локацију може се погледати у Одсеку за одржавање објеката, уређаја и опреме Службе за заједничке послове Града Новог Сада.

Обавеза понуђача је да изради предмер свих неопходних радова, са стручним решењима за отклањање одређених недостатака који су наведени у споменутих листама.

Детаљан предмер радова треба да прикаже предрачун радова и опреме са финансијским показатељима која треба да одреде висину новчаних средстава за реализацију радова.

У предмеру радова потребно је предвидети сва потребна мерења за изведене електро радове за сваку локацију.

Предмер радова се израђује и доставља Наручиоцу ћириличним писмом у три оверена примерка и у електронској форми оверен од стране одговорног пројектанта са лиценцом.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача и подизвођач, ако испуњава **обавезне услове** из члана 75. ЗЈН, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ (Члан 1-3) за правна лица, предузетнике и физичка лица:

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава **обавезне услове** утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, потписана и оверена од стране овлашћеног лица (*образац у саставу конкурсне документације*).

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица

Изјава да је поштовао **обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама**, односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

– попуњена, потписана и оверена печатом (*образац у саставу конкурсне документације*).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати **и додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1) да испуњава услов финансијског капацитета:

- да понуђач у две године које претходе објављивању позива за подношење понуда, није био неликвидан дуже од 10 дана узастопно, нити дуже од 20 дана укупно.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности издата након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је податак о броју дана неликвидности доступан на интернет страници Народне банке Србије, понуђач не мора да достави потврду Народне банке Србије.

2) да испуњава услов техничког капацитета:

- да располаже одговарајућим софтверима и опремом за израду предмера, односно пројектата.
- да располаже минимално једним моторним возилом

3) да испуњава услов пословног капацитета:

- да је у претходној пословној години (2016. година) имао најмање два реализована уговора о вршењу услуге израде предмера или пројектата.

Доказ (тачка 2 и 3) за правна лица, предузетнике и физичка лица:

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услове техничког и пословног капацитета предвиђене конкурсном документацијом, потписана и оверена од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне документације).

4) да испуњава услов кадровског капацитета

- да понуђач на дан подношења понуда има у радном односу или ангажованог по уговору најмање једаног инжењера електротехнике са лиценцом 350 или 351 Инжењерске коморе Србије.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица

Уговор о радном ангажовању или одговарајући М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених.

Важећа лиценца одговорног пројектанта 350 или 351 издата од стране Инжењерске коморе Србије.

Важећа потврда Инжењерске коморе Србије, не старија од годину дана од дана истека рока за подношење понуда, да је достављена лиценца важећа и да одлуком Суда части иста није одузета.

Напомена: Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на **Обрасцу понуде** из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Уз понуду се, поред остале тражене документације, доставља и:

1. Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе уговора.

2. Изјаву о независној понуди, попуњена, потписана и оверена печатом.

3. Изјаву понуђача да ће у тренутку закључења уговора, **предати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.

Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на адресу наручиоца: Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Сектор за јавне набавке, Нови Сад, улица Жарка Зрењанина 2, канцеларија 35/II. Коверат мора имати ознаку:

"Понуда за јавну набавку услуга - израда предмера и прерачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација (шифра: **ЈНМВ-У-23/2017**) - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је пожељно назначити да се ради о групи понуђача.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да, приликом поступка отварања понуда, достави **уредно оверено овлашћење** (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица.

Уколико понуду подноси *група понуђача*, све обрасце и изјаве, осим Обрасца изјаве да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и Обрасца изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**, попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Образац изјаве да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама и

конкурсној документацијом и образац изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са *подизвођачем*, све обрасце, осим Обрасца изјаве да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсној документацијом за подизвођача, попуњава, оверава и потписује понуђач. Образац изјаве да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсној документацијом оверава и потписује сваки подизвођач.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан **износ и структуру трошкова припремања понуде**. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.3. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или непосредно, на адресу наручиоца: Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Сектор за јавне набавке, Нови Сад, ул. Жарка Зрењанина 2, канцеларија 35/II. На коверти мора бити наведено да ли је у питању измена, допуна или опозив понуде, предмет и шифра јавне набавке, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“.

5.4. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као подизвођач.

5.5. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је **споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО

Рок плаћања је 45 дана од дана дана по пријему фактуре и Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји пројекта потписаног од стране овлашћених лица Понуђача и Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури.

Рок за израду пројекта је максимално 40 дана од дана закључења уговора о јавној набавци

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.8. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке.

5.9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави **средство финансијског обезбеђења за добро извршење** у виду бланко сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а. Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи годину дана од дана закључења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

5.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Сектор за јавне набавке, Нови Сад, ул. Жарка Зрењанина 2, канцеларија 35/II, или на електронску адресу: dejan.marin@uprava.novisad.rs, са назнаком: "Питања у вези са јавном набавком услуга - израда предмера и предрачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација (шифра: ЈНМВ-У-23/2017)".

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

5.13. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршене стручне оцене понуда, две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати понуда која има краћи рок за извршење услуге.

5.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Ако се захтев за заштиту права доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на следећи начин:

- сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- број рачуна: 840-30678845-06;
- број модела 97;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

5.16. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. У овом случају, уговор ће бити закључен у року од осам дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-У-23/2017

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да

Правно лице/ предузетник/ физичко лице _____
Матични број: _____

испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН и конкурсне документације, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

**7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-У-23/2017**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је

Правно лице/ предузетник/ физичко лице _____
Матични број: _____

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-У-23/2017

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да

Понуђач/група понуђача _____

Матични број понуђача/носиоца заједничке понуде: _____

испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН и конкурсне документације, и то:

1) *да испуњава услов техничког капацитета:*

- располаже да располаже одговарајућим софтверима и опремом за израду предмера односно пројеката.
- да располаже минимално једним моторним возилом.

2) *да испуњава услов пословног капацитета:*

- да је у претходној пословној години (2016. година) имао најмање два реализована уговора о вршењу услуга израде предмера или пројеката.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, на означеном месту се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди.

9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавна набавка услуга - израда предмера и предрачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација
(шифра: ЈНМВ-У-23/2017)

Број: _____
Дана: _____ 2017. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку услуга - израда предмера и предрачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. Е-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Понуду дајемо: (заокружити)

а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

б) заједничка понуда

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати.

в) понуда са подизвођачем

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

Рок за израду предмера и предрачуна: ____ дана од закључења уговора (максимално 40 дана од закључења уговора).

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ _____ динара без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ _____ динара са ПДВ-ом.

Рок плаћања је 45 дана од дана дана по пријему фактуре и Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји пројекта потписаног од стране овлашћених лица Понуђача и Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

10. МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци услуга - израда предмера и прерачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација (ШИФРА: ЈНМВ-У-23/2017)

Закључен у Новом Саду, дана _____ године, између:

1. Службе за заједничке послове Града Новог Сада, улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, ПИБ 103768035, матични број 08839964, коју заступа Милован Амићић, в.д. шефа Службе (у даљем тексту: Наручилац), и

2. _____, матични број: _____, ПИБ: _____, са седиштем у _____, улица _____, кога заступа _____ (у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-У-23/2017 чији је предмет набавка услуга - израда предмера и прерачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација;

- да је Добављач доставио понуду број: _____ од _____ године која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и саставни је део уговора.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуга - израда предмера и прерачуна неопходних радова за санацију и поправку електроинсталација и громобранских инсталација (у даљем тексту: услуге), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.

Члан 2.

Укупна вредност уговорених услуга из члана 1. овог уговора износи _____ динара, што са порезом на додату вредност у висини од _____ динара, укупно износи _____ динара.

У уговорену вредност су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке.

Члан 3.

Рок за израду предмера и прерачуна је _____ дана од дана закључења Уговора.

Добављач се обавезује да услуге које су предмет набавке изврши у складу са свим прописима, важећим стандардима и правилима струке из области која је предмет услуге.

Добављач се обавезује да приликом израде предмера и прерачуна размотри примедбе, прилоге и сугестије упућене од стране овлашћеног лица наручиоца.

Коначну верзију предмера и прерачуна Добављач се обавезује да ће предати у три истоветна штампана оригинална и запечаћена примерака, на српском језику, ћириличним писмом и један у електронској форми на CD-у, оверену од стране одговорног пројектанта са лиценцом. Примопредају ће извршити овлашћена лица Добављача и Наручиоца.

Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји предмера и прерачуна који потписују овлашћено лице Наручиоца и Добављача, Наручилац потврђује да је Добављач извршио све уговорене обавезе.

Уколико се приликом извођења радова по израђеном предмеру и предрачуноу, испостави да постоји грешка у предмеру, Добављач се обавезује да исту исправи без додатне накнаде.

Члан 4.

Добављач се обавезује да приликом закључења овог уговора Наручиоцу достави **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** у виду бланко сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Истовремено са предајом поменути менице Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача и доказ о регистрацији менице код Народне банке Србије. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање годину дана од дана закључења уговора.

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену вредност из члана 2. став 1. овог уговора у року од 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји предмера и предрачуна потписаног од стране овлашћеног лица Добављача и овлашћеног лица Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача наведен у фактури.

Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на :

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, улица Жарка Зрењанина број 2, ПИБ: 103768035, са напоменом: у складу са уговором број XIX-404-3/17-122.

Члан 6.

Добављач не задржава ауторска права на израђеном предмеру и предрачуноу.

Члан 7.

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 9.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна страна.

за Наручиоца

М.П.

за Добављача

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-У-23/2017

Понуђач: _____

Матични број: _____

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

**12. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-У-23/2017**

Понуђач: _____

Матични број: _____

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање годину дана од дана закључења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-У-23/2017

Понуђач: _____
Матични број: _____

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде.

Ред. бр.	Врста трошкова	Укупан износ (у динарима)
1.		
2.		
3.		
4.		
Укупно:		

М.П. _____
потпис овлашћеног лица