

**I Одговор на питање понуђача у поступку јавне набавке радова – растерећење електроинсталација у штампарији (шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)**

**I. Питање:** У додатним условима тражите:

3) да испуњава услов кадровског капацитета:

- да понуђач на дан подношења понуда има у радном односу или ангажовано ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл.) минимум:

\* једно лице са високом стручном спремом – дипломирани инжењер електротехнике или мастер инжењер електротехнике, са важећом лиценцом 351 – Одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и средњег напона – разводна постројења и пренос електричне енергије, која је издата од стране Инжењерске коморе Србије.

За предметне радове није потребна лиценца 351 (пројектантска лиценца за високи и средњи напон), већ је потребна лиценца 450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.

Да ли ће Наручилац изменити услов у конкурсној документацији, да се уместо неадекватне лиценце 351 тражи лиценца 450 која одговара предметним радовима?

**I. Одговор:** Наручилац ће изменити Конкурсну документацију за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији (шифра: ЈНМВ-Р-5/2020) у предметном делу.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**