

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дана 07.12.2015. године, Комисија за јавну набавку сачињава

**ПОЈАШЊЕЊЕ I У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
у отвореном поступку јавне набавке, за јавну набавку добара - ватрогасна  
опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015, Партија 1**

**Заинтересовано лице је у петак, 04.12.2015. године, поставило следеће питање:**

За Партију 1, за потисно црево Ø 52mm, тражено је црево црвене боје. У документацији је наведен стандард DIN 14811 или ONORM F2105.

С обзиром да се ONORM F2105 стандард односи на црева БЕЛЕ боје да ли ће бити прихваћене само понуде са цревима црвене боје по стандарду DIN 14811 или ће се прихватити и црева беле боје по стандарду ONORM F2105?

**Појашњење Комисије у вези са припремањем понуде:**

Потисно "Ц" црево, које Наручилац набавља у оквиру Партије 1, пожељно је да буде **црвене боје**, али Наручилац ће прихватити и Потисно "Ц" црево беле боје уколико задовољава ONORM F2105 стандард и има карактеристике наведене у техничкој спецификацији.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**